NOVÝ KABEL VO ZAPOJEN NA
SVORKOVNICI STÁVAJÍCÍHO
OSVĚTLOVACÍHO SLOUPU CB10204

VÝMĚNA SVÍTIDLA NA STÁVAJÍCÍM
OSVĚTLOVACÍM SLOUPU CB10204

MÍSTO NAPOJENÍ NOVÉHO VO

zemní kabelová komora
800/800/800

CYKY-J 4 x 16 (VO)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
CYKY-J 3 x 4 (REZERVA)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
FeZn Ø8 mm
CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA

CB x 0,5

kú. České Budějovice 7

CYKY-J 4 x 16 (VO)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
CYKY-J 3 x 4 (REZERVA)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
FeZn Ø8 mm
CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA

zemní kabelová komora
800/800/800

NOVÝ KABEL VO PROPOJEN NA SLOUP VO
REALIZOVANÝ V RÁMCI PŘEMOSTĚNÍ VLTAVY
PROJENÍ VE SVORKOVNICI SLOUPU VO

CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA
MONTÁŽ (ZEMNÍ PRÁCE) KOORDINOVAT
S REALIZAČNÍ FIRMOU NA PŘEMOSTĚNÍ VLTAVY

zemní kabelová komora
800/800/800

CYKY-J 4 x 16 (VO)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
CYKY-J 3 x 4 (REZERVA)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
FeZn Ø8 mm
CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA

NOVÝ KABEL VO PROPOJEN NA SLOUP VO
REALIZOVANÝ V RÁMCI PŘEMOSTĚNÍ VLTAVY
KABEL VE SVORKOVNICI SLOUPU VO NEZAPOJEN,
ZASLEPEN A PONECHÁN JAKO REZERVA

vyústění
náhonu

CYKY-J 4 x 16 (VO)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
CYKY-J 3 x 4 (REZERVA)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
FeZn Ø8 mm
CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA

CYKY-J 4 x 16 (VO)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
CYKY-J 3 x 4 (REZERVA)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
FeZn Ø8 mm
CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA

CYKY-J 4 x 16 (VO)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
CYKY-J 3 x 4 (REZERVA)
DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA 50mm
FeZn Ø8 mm
CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm
DODÁVKOU INVESTORA

VÝMĚNA SVÍTIDLA NA STÁVAJÍCÍM
OSVĚTLOVACÍM SLOUPU CB07500

zemní kabelová komora
800/800/800

NOVÝ KABEL VO ZAPOJEN NA
SVORKOVNICI STÁVAJÍCÍHO
OSVĚTLOVACÍHO SLOUPU CB07500

MÍSTO NAPOJENÍ NOVÉHO VO

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - STAV :

- KANALIZACE, včetně přípojek
- VODOVOD, včetně přípojek
- PLYNOVOD, včetně přípojek
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ, včetně přípojek
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, včetně osvětlovacích bodů
- NN KABELOVÉ VEDENÍ, včetně kabelových skříní

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - NÁVRH :

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, včetně osvětlovacích bodů
- CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm

S

Poznámka :

CHRÁNIČKA PRO HDPE 4 x10/8 mm	1050 bm
21 x VO, kabelové vedení	1100 bm
+ 2 x SVÍTIDLO NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU kabelové vedení - rezerva CYKY-J 3x4	1100 bm

- TYP SVÍTIDLA - Streetlight SL 21 micro | P1.0a
  (1 x LED 11.2 W / 1604 lm / barva 2700K)
- VÝŠKA OSVĚTLOVACÍCH SLOUPŮ - 5m
- TYP SVÍTIDLA BUDE PŘED REALIZACÍ SCHVÁLEN TECHNICKÝM A MAJETKOVÝM SPRÁVCEM - DOPRAVNÍ PODNIK

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, Hluboká nad Vltavou
tel.: 602 812 823; e-mail: vkprojekt@vkprojekt.cz; IČ: 025 95 826

Kamil John
Digitálně podepsal Kamil John
Datum: 2026.04.20 07:06:15 +02'00'

Zodp. projektant	Kamil John, ČKAIT 0102476		
Vypracoval	Kamil John, Daniel Volman		
Investor	Město České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II. č.1,2; 370 01 Č.Budějovice		
Místo akce	Kraj Jihočeský, k.ú. České Budějovice 7, město Č.Budějovice		
Název akce:	PROJEKT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STEZKY METEOR	Formát	9 A4
		Datum	LISTOPAD 2025
Část PD:	D.1.2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Stupeň	PDPS
		Č.zak.	Z25 – 020
Obsah:	SITUACE – METEOR	Měřítko: 1:1000	Č.výkresu D2.