



**Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.**

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 17.3.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše žádost obsahuje následující citované dotazy:

*„Žádám Vás o informaci, z jakého důvodu nebyl proveden výpočet stability svahů a s tím související stability domů pro konečně stadium, tj. po provedení terénních úprav“*

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující.

Stavební řízení na akci „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice – Havlíčkova kolonie“, 1. Etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ bylo zahájeno Oddělením vodního hospodářství, Odboru Ochrany životního prostředí Magistrátu města české Budějovice (dále jen „vodoprávní úřad“) dne 2.4.2012.

K žádosti o stavební povolení bylo předloženo statické posouzení vlivu výstavby na zástavbu v Havlíčkově kolonii, které zpracoval autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb v září 2012. Závěrem posouzení bylo, že stavební práce nemají bezprostřední negativní vliv na stabilitu nosné konstrukce objektů stávající zástavby. Účastníci řízení se odvolali a odvolací orgán, Krajský úřad – Jihočeský kraj - odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví stavební povolení zrušil, a věc vrátil k novému projednání. Důvodem zrušení rozhodnutí byla skutečnost, že v provedeném statickém posouzení stavby nebylo jednoznačně uvedeno, které konkrétní stavby byly posuzovány a pro které objekty má být provedena pasportizace. Odvolací orgán byl názoru, že k ovlivnění prováděním stavby může dojít i vlivem dopravy na stavenišťě.

Na základě právního názoru Krajského úřadu, vodoprávní úřad nařídil zpracování statického průzkumu konstrukce konkrétních objektů v ulicích Na Nábřeží, Karla Buriana a Kaplířova. Ke statickému posouzení jednotlivých domů byly účastníky řízení podány námitky. Na základě těchto vodoprávní úřad svolal jednání za účasti statika, zplnomocněného zástupce stavebníka, tj. VH-TRES, spol. s.r.o. a účastníků řízení, kteří podali námitku. Závěrem jednání bylo doporučeno provést zatěžovací dynamickou zkoušku na místě za účelem zjištění skutečných dynamických účinků na objekty. Měření se uskutečnilo dne 24.3.2014 se závěrem, že účinek od dynamických sil způsobených technickou seizmicitou od pojezdu stavební techniky je zcela zanedbatelný. Z toto důvodu bylo upuštěno od provádění dynamické analýzy posuzovaných objektů.