

## **Tobogán, pořízení čerpadla**

*„Žádám o poskytnutí informací:*

- 1. Jaké stanovisko podal k prodloužení projektant a zhotovitel díla?*
- 2. Kolik bude stát nové čerpadlo, které nahradí staré?“*

K požadovanému sděluje povinný subjekt následující:

1. Jedná se o realizaci zcela nového tubusu tobogánu a nikoliv o pouhé prodloužení. Původní tobogán byl realizován v roce 1996. U takovýchto zařízení je předpokládaná doba životnosti cca 15 až 25 let. Původní tobogán byl tedy v současné době na hranici své životnosti. Důkazem toho byly i stále četnější technické závady (např. praskliny v tubusu, vypadané a tekoucí spáry atd.), které si vyžadovaly stále nákladnější opravy. Tím se provoz tobogánu stával pro veřejnost nebezpečným. Na základě této ekonomické nerentability a bezpečnostního hlediska bylo rozhodnuto, že bude vybudován tobogán zcela nový s tím, že nástupní místo do tubusu bude dle konstrukčních možností budovy zvýšeno a trasa tobogánu tím pádem bude prodloužena.  
Po realizaci zcela nového tubusu tobogánu, včetně nové podpěrné konstrukce, nerezového nástupního schodiště a veškerých napojení na stávající stav a technologii, je tedy aktuální stav takový, že nástupní místo je zvýšeno o 0,86 m, čímž se celková délka tobogánu prodloužila o cca 7 m. Toto vše se realizovalo za částku cca 6 mil. Kč.
2. Pořízení nového čerpadla zajišťuje přímo Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, a to tak, aby byla zajištěna kompatibilita čerpadla se stávající technologií.