



**“Změna dokončené stavby – stavební úpravy hlavní budovy biskupství českobudějovického”**

*„Žádost o poskytnutí informací – týkající se věci “Změna dokončené stavby – stavební úpravy hlavní budovy biskupství českobudějovického, Biskupská č.p. 132/4, České Budějovice 1, Nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP pod r.č. 03-80.”*

K požadovanému Vám povinný subjekt sděluje následující.

**1) Jakým způsobem bude výše uvedený objekt českobudějovického biskupství zásobován tepelnou energií - vytápěn?**

Zdejší orgán ochrany ovzduší vydal pro řízení u stavebního úřadu (změna stavby před dokončením) souhlasné Závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro 2 plynové kondenzační kotle.

**2) Jaké jsou bilanční potřeby tepelné energie?**

Dle projektové dokumentace D.1.4.1 Technická zpráva ÚT:

Tepelná bilance (požadavek na teplo)	171,9 kW
Požadavek na VZT	17,2 kW
Požadavek na ohřev TV	5 kW

**3) Požadovanou kopii energetického posudku zpracovaného jako podklad pro rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice poskytuje povinný subjekt jako přílohu tohoto přípisu.**