Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Viz rozdělovník:

Značka:	SU/6475/2024 We	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
Č. j.:	SU/6475/2024-3	Mgr. František Weis	38 680 4032	weisf@c-budejovice.cz	11.11.2024

OVĚŘENÍ

PASPORT STAVBY

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

o v ě ř u j e

podle § 245 odst. 3 stavebního zákona pasport stavby

pro stavební záměr:

dva stožáry vysílačů na pozemku parc. č. 365/1 v katastrálním území České Budějovice 4,

jejichž vlastníkem jsou:

České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69, které v záležitosti žádosti o ověření zjednodušené dokumentace zastupuje **SUPTel - PROJEKT s.r.o., IČO 04561767, Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň 12**

(dále jen "žadatel").

Zjednodušená dokumentace/pasport stavby byla stavebnímu úřadu předložena na základě výzvy stavebního úřadu ze dne 22.8.2024, zn. SU/1664/2022 Kon.

Pasport stavby je v souladu s Přílohou č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kontrolní prohlídkou na místě samém dne 30.10.2024 stavební úřad neshledal rozpor mezi předloženou zjednodušenou dokumentací a skutečným stavem.

Vyšší stožár vysílače CBEX čtyřboké příhradové konstrukce o šířce stěny 2,5 m a celkové výšce 107,5 m je kotvený ve dvou úrovních 45 m a 90 m. Na vrcholu je stožár opatřen kapacitním kloboukem o průměru 19 m, ten je od zbytku stožáru vysokofrekvenčně oddělen.

Druhý stožár vysílače má plnostěnné těleso tvořené jednoduchou trubkou, kotvené do třech směrů s celkovou výškou 60 m. Uspořádání kotevních lan je provedeno tak, že vždy tři lana jednotlivých kotevních úrovní v jednom kotevním směru jsou vedena do společného kotevního bloku. V patě je těleso uloženo na patní izolátor tvořící zároveň i kloubové uložení.

K ověření pasportu výše uvedené stavby byla doložena projektová dokumentace skutečného stavu - pasport stavby, kterou ověřil autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb Jiří Maxa, č. ČKAIT 0012115, včetně zaměření polohopisu obou stožárů včetně betonových kotevních a stabilizačních patek, a geometrický plán č. 3781-227/2024, který ověřila jako oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Hana Březáková (v případě stožárů se nejedná o budovu, jsou oba umístěny na pozemku parc.č. 365/1, ostatní plocha, manipulační plocha).

Ing. Blanka Martiniová
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží: navrhovatelé (dodejky)
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f – *v zastoupení*
SUPTel - PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 – obdrží s ověřenou zjednodušenou dokumentací (jedno paré, druhé zůstává v archivu stavebního úřadu)