POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Územní odbor České Budějovice

dopravní inspektorát
České Budějovice

Pomáhat a chránit

Č.j. KRPC -44758-2/Čj-2011-020106 České Budějovice 13. července 2011

Počet listů : 1

Ing. Lumír Zenkl – Zenkl CB s.r.o.
Jírovcova 2
České Budějovice

České Budějovice, bytové domy Jírovcova, Nádražní, sekce „G" - DÚR- sdělení.

Po prostudování předložené technické dokumentace ve věci dokumentace pro územní rozhodnutí, České Budějovice, bytové domy Jírovcova, Nádražní, sekce „G" stavební objekt SO 05 „Komunikace a zpevněné plochy", Vám Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice, sděluje.

Návrh komunikací navazuje na sekci „K". Projektant s autorizací pro dopravní stavby doložil, že návrh místní komunikace je v souladu s územním plánem města. Návrh dále obsahuje:
- prodloužení místní komunikace navržené v rámci DÚR bytového domu sekce „K"
- rozšíření parkoviště navrženého v rámci DÚR bytového domu sekce „K"
- mys vysazený do ulice Jírovcova.

Obě navrhované komunikace jsou navrženy jako místní obslužné komunikace skupiny C o šíři 6 m s jednostranným chodníkem o šíři 2 m. Projektant dále dokládá dodržení rozhledových poměrů v navrhované křižovatce s ulicí Jírovcova (úprava ze stykové na průsečnou) a připojení prodloužené místní komunikace v rámci sekce K (viz zpráva). V dalším stupni dokumentace bude doloženo dodržení podmínek vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dopravní inspektorát dává ke zvážení umístění přechodu pro chodce na nově navržené komunikaci v křižovatce s ulicí Jírovcova, v dalším stupni řízení by měl projektant k věci zaujmout stanovisko deklarací plnění ČSN 736110. Dále dopravní inspektorát doporučuje upravit trvalé dopravní značení v této křižovatce o doplnění dodatkových tabulek číslo E 2b, neboť protilehlé rameno není ramenem křižovatky, jedná se o obytnou zónu. Dále doporučuje naopak tyto tabulky odstranit z křižovatky nově navržené komunikace s prodloužením ulice Klaricova.

Dopravní inspektorát s návrhem dopravního řešení a připojením na ul. Nádražní České Budějovice souhlasí.

Vyřizuje : por. Ing. J. Pazderka

npor. Mgr. Antonín Ambrůžek
Vedoucí oddělení DI ÚO České Budějovice