

Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1,
370 92 České Budějovice
IČ: 00244732

V Českých Budějovicích dne 2.2.2018

Žádost o prominutí části smluvní pokuty

Vážení,

dne 2.10.2017 nám byla prostřednictvím datové schránky doručena výzva k zaplacení smluvní pokuty ze dne 25. 9. 2017, jejímž prostřednictvím nás vyzýváte k uhrazení částky ve výši 85.648,98 Kč za údajné prodlení s předáním díla, jehož vyhotovení bylo předmětem Smlouvy o dílo č. 2017000078 „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro-technologie, uzavřené dne 8. 2. 2017.

Proti tomuto jsme podali Vyjádření k výzvě k zaplacení smluvní pokuty – Žádost o prominutí smluvní pokuty. Žádost byla dne 11. 12. 2017 projednána v Zastupitelstvu města České Budějovice a byla zamítnuta.

I přes to, že ani generální projektant a ani uživatel uváděné vady nepovažovali za vady bránící řádnému předání a převzetí díla.

Vzhledem k okolnostem převzetí díla ze strany objednatele, které bylo opakovaně zmařeno a vzhledem k tomu, že jste byli vyzváni k převzetí díla po odstranění veškerých vad a nedodělků dne 12. 8. 2017, a to včetně fotodokumentace všech úprav podle požadavků technické dozoru investora, avšak termín k předání byl Vámi zvolen až k datu 16. 8. 2017, a též vzhledem k dosavadním dobrým vztahům se Statutárním městem České Budějovice a s organizacemi, které jsou Statutárním městem zřízené, žádáme o prominutí smluvní pokuty ve výši 42 824,49.

Děkuji za prověření naší žádosti.

S pozdravem,



GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
zastoupena Jaroslavou Bystřickou, jednatelem

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12 | 370 01 České Budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (4)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

ZÁPIS ze dne 4.8.2017 VYJÁDRĚNÍ UŽIVATELE

Název akce: Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)
- 2. etapa – gastro - technologie

OBJEDNATEL:

Firma **Statutární město České Budějovice**
Ulice **Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1,**
PSČ, Město **370 92 České Budějovice**
IČ: **00244732**
DIČ: **CZ 00244732**

UŽIVATEL:

Firma **Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice**
Ulice **Emy Destinové 1138/46**
PSČ, Město **370 05 České Budějovice**
IČ: **04677773**

Pozice 3509 – Buben s hadicí

- Uživatel souhlasí s umístěním bubnu v nynější výšce. V případě, že by provoz ukázal, že je výška nevyhovující, dodavatel umístí buben do požadované výšky.

Pozice 3507 – Rekuperace u myčky Meiko DV 80.2

- Na rekuperaci je drobná prohlubeň způsobená dopravcem. Nemá vliv na plnou funkčnost zařízení. Je to estetická vada. Náprava bude formou výměny, aby nebyla estetická vada.

Pozice 3113 – Chladicí vitrína samoobslužná

- Uživatel souhlasí s navrženým řešením zhotovitele – tj. úprava krajního sloupce dvírek (zmenšení dvírek o potřebný rozměr), které jsou v kolizi s vodící lištou rolety. Uživatel se nedomnívá, že by tato úprava měla funkční a zásadní estetický vliv na zařízení jako takové.

Pozice 3121, 3513 – Pojezdová dráha trubková

- Uživatel nevnímá probarvení svárů jako esteticky zásadní. Zhotovitel bude zabarvení v maximální možné míře eliminovat. Ostré hrany požaduje uživatel zbrousit.

Za uživatele: Mgr. Bc. Dagmar Koubová

Mgr. Bc. Dagmar
Koubová

Digitálně podepsal Mgr. Bc. Dagmar
Koubová
Datum: 2017.08.06 16:04:28 +02'00'

Za dodavatele: Jaroslava Bystřická

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12/1370 01 České Budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (4)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

Pan Zachoval
GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 1477/12
370 01 České Budějovice, CZ


Datum: 14. 08. 2017

zachoval@gastroprofis.cz


Věc: Vyjádření generálního projektanta k závadám na stavbě ZŠ E. Destinové - výdej v kuchyni

Na váš dotaz zasílám níže uvedené vyjádření:


1) Ve věci kotvení výdejní linky sděluji.



- Na základě úpravy kotvení dalšími výztuhami považuji pevnost za dostatečnou.
 - Venkovní kotevní platle budou překryta nerezovou krytkou. Tato závada však nebrání užívání a lze odstranit v průběhu zkušebního provozu.
- 2) Ve věci krycí desky u nápojů lze konstatovat, že nebrání užívání a lze doplnit v průběhu zkušebního provozu.**



- 3) Ve věci vozíku na tácy lze rovněž konstatovat, že nebrání užívání.



- 4) Ve věci pojezdové dráhy na podnosy lze rovněž konstatovat, že nebrání užívání a lze upravit v průběhu zkušebního provozu.



Ing. arch. Jaroslav Daněk

Projektový ateliér AD s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav Daněk



Husovy 4, Č. Budějovice, 370 01, tel/fax: 387 311 238
IČO 25194771, DIČ 077-25194771, mobil: 605 277 998

