Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Krajské ředitelství
Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3

České Budějovice dne: 18.11.2025
Počet stran: 1
Počet příloh: 0

Vyjádření HZS Jihočeského kraje – návrh úpravy Požárního řádu statutárního města České Budějovice ze dne 16.6.2025

HZS Jihočeského kraje posoudil návrh úpravy článku 5 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 13/2025 ze dne 16.6.2025 Požární řád statutárního města České Budějovice v rozsahu textu:

„(1) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stávající vodovodní řády veřejné vodovodní sítě s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města. Při dalším budování požárních hydrantů a při jejich obměně, kde je to technicky možné, město osazuje nadzemní hydranty.“

A s předloženým návrhem souhlasí.

Dále HZS Jihočeského kraje navrhuje vést komunikaci i s provozovatelem vodovodní sítě tak, aby osazení hydrantů, určených pro hašení požárů, v rámci města v návaznosti na ČSN 73 0873 bylo i v souladu s technickými možnostmi provozovatele vodovodní sítě. V tomto případě navrhujeme také využít přírodní zdroje vody dle ČSN 73 2411 k řešení potřeby města vody pro hašení požárů.

Ing. Jana Neškodná
Digitálně podepsal Ing. Jana Neškodná
Datum: 2025.11.18 11:49:26 +01'00'

plk. Ing. Jana Neškodná
náměstkyně ředitele HZS Jihočeského kraje pro prevenci a CNP
úřední osoba