



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Odbor útvár hlavního architekta

nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice

Ing. Michal Šram

odbor útvár hlavního architekta

nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

370 92 České Budějovice

EKOEKO

Senovážné nám. 1,

370 01 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:

ÚHA/291/2015/Po

Vyřizuje:

Ing. Petr Polák

Tel.:

386 801 704

E-mail:

polakp@c-budejovice.cz

Datum:

2015-09-03

Věc: vyjádření k projektové dokumentaci DSP na akci „ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7 – 1. etapa“.

Odbor útvaru hlavního architekta (*dále jen „ÚHA“*) obdržel Vaši žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci „ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7 – 1. etapa“.

Předložená projektová dokumentace obsahuje návrh nových komunikací, úpravu komunikací stávajících a kanalizaci s vodovodem, které budou vybudovány v rámci nového ZTV. Řešené území se nachází v jižní části města České Budějovice – Rožnov. Současně s realizací komunikací, chodníků a vodohospodářských objektů, budou realizovány rozvody plynu, NN, VN, VO, trakční a trolejové vedení a SSZ křižovatky v Lidické ulici.

ÚHA k předloženému záměru sděluje:

V předloženém záměru je nově z důvodu zajištění rozhledových poměrů upravena organizace dopravy v ulici Plánská, která je ze směru od nám. Br. Čapků řešena jako jednosměrná. V této souvislosti je rovněž navržena i stavební úprava profilu komunikace v ul. L. Kuby (proti napojení větve B). Této úpravě po realizaci komunikací, které jsou předmětem předložené PD, z pohledu organizace dopravy nic nebrání. Nicméně je nutné podotknout, že toto navržené opatření si vyžádá i úpravu PD na „Rekonstrukci ul. Plánská a L. Kuby“, která byla zpracována pro investiční odbor Magistrátu města České Budějovice. Z toho důvodu je nutné zajistit si vyjádření investičního odboru, že tyto navržené změny akceptují.

PD řeší i úpravu křižovatky Lidická x nám. Br. Čapků, která se nově uvažuje jako světelně řízená. Z toho důvodu je nutné si vyžádat k projektové dokumentaci pro stavební povolení vyjádření správce světelné signalizace zastoupené odborem správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice (Ing. Jaroš).

V předložené PD není zajištěna návaznost navrženého chodníku C1 (směrem od ul. Kozinova), kde chybí na vnějším obvodu navržené OK chodník, který by přivedl chodce k navrženému přechodu pro chodce na větví C a k místu pro přecházení na větví B.

Technické provedení zastávek je nutné projednat s Dopravním podnikem města České Budějovice a.s.

ÚHA k předloženému záměru nemá žádné další připomínky a s předloženým záměrem po odstranění výše uvedených nedostatků **souhlasí**.

S pozdravem

Ing. Michal Šram

Útvár hlavního architekta

Magistrát města České Budějovice

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvár hlavního architekta

1